

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02164

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013924

Общество с ограниченной ответственностью «ГУДВИЛЛ ПРОДАКШЕН» (ООО «ГУДВИЛЛ ПРОДАКШЕН»).  
Адрес: 188644, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка, Октябрьская набережная, дом 31, помещение 91. ОГРН: 1164704054855. Телефон: 78126767619. Факс: 78126767619.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГУДВИЛЛ ПРОДАКШЕН» (ООО «ГУДВИЛЛ ПРОДАКШЕН»).  
Адрес: 188644, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка, Октябрьская набережная, дом 31, помещение 91. ОГРН: 1164704054855. Телефон: 78126767619. Факс: 78126767619.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность").  
Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, стр.А. Адрес места осуществления деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, Литер А. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfapb.ru  
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Мастика гидроизоляционная битумно-полимерная марки «ПА-РУС» для изоляции фундамента и кровли, нанесенная на несгораемое основание, с расходом 3 кг/м кв., при толщине готового покрытия 2,5 мм, выпускаемые по ГОСТ 30693-2000. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7531

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). См. Приложение – бланк № 0012277.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 491-С/ТР-16 от 29.07.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01334 от 15.07.2016 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 04.08.2016 по 03.08.2019

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Е.И. Ухарова

инициалы, фамилия



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ58.В.02164

(обязательная сертификация)

№ **0012277**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение горения"	Группа распространения пламени по поверхности – РП4 (сильнораспространяющие)



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
 подпись  
*[Handwritten signature]*  
 подпись

А.А. Гомзов  
 инициалы, фамилия

Е.И. Ухарова  
 инициалы, фамилия